

## 武汉经开（汉南）生活饮用水 2024 年 01 月 27 日监测结果

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可见物	耗氧量 (mg/L)	余氯 (mg/L) / 二氧化氯	
市级	1、长供沌口水厂内	12:39	14:00-15:30	湖北省普林标准技术服务有限公司	16:00	出厂水	<0.5	<5	无异臭、异味	无	0.40	1.0	
市级	2、硃山湖大道振华路 47 号	6:37	14:00-15:30	湖北省普林标准技术服务有限公司	16:00	末梢水	<0.5	<5	无异臭、异味	无	0.60	0.5	
	3、车城北路东风公司地铁站 J 出口卫生间	6:22	14:00-15:30	湖北省普林标准技术服务有限公司	16:00	末梢水	<0.5	<5	无异臭、异味	无	0.52	0.7	
	4、联城路 79 号	6:51	14:00-15:30	湖北省普林标准技术服务有限公司	16:00	末梢水	<0.5	<5	无异臭、异味	无	0.72	0.7	
	5、沌口水厂薛峰转压站	7:16	14:00-15:30	湖北省普林标准技术服务有限公司	16:00	末梢水	<0.5	<5	无异臭、异味	无	0.44	0.7	

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可见物	耗氧量 (mg/L)	余氯 (mg/L) / 二氧化氯	
	6、沌口街正街 11 号	12:22	14:00-15:30	湖北省普林标准技术服务有限公司	16:00	末梢水	<0.5	<5	无异臭、异味	无	0.52	0.7	
区级	7、武汉鲁控水务有限公司	8:43	14:00-15:30	湖北省普林标准技术服务有限公司	16:00	出厂水	<0.5	<5	无异臭、异味	无	/	1.0	
区级	8、汉南区马影河大道碧桂园酒店	8:19	14:00-15:30	湖北省普林标准技术服务有限公司	16:00	末梢水	<0.5	<5	无异臭、异味	无	/	0.3	
	9、汉南区幸福村 394 号	8:58	14:00-15:30	湖北省普林标准技术服务有限公司	16:00	末梢水	<0.5	<5	无异臭、异味	无	/	0.7	
区级	10、汉南区第二水厂内	9:39	14:00-15:30	湖北省普林标准技术服务有限公司	16:00	出厂水	维修	维修	维修	维修	/	维修	
区级	11、湘口街晨曦路 102 号	维修	14:00-15:30	湖北省普林标准技术服务有限公司	16:00	末梢水	维修	维修	维修	维修	/	维修	

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可见物	耗氧量 (mg/L)	余氯 (mg/L) / 二氧化氯	
	12、湘口街 汉江村 89 栋 1 号	维修	14:00-1 5.30	湖北省普林 标准技术服 务有限公司	16:00	末梢水	维修	维修	维修	维修	/	维修	
市级	13、武汉车 都供水实 业有限公司	11:40	14:00-1 5.30	湖北省普林 标准技术服 务有限公司	16:00	出厂水	<0.5	<5	无异臭、 异味	无	0.40	1.0	
市级	14、军山街 观阵岭 9 号	11:23	14:00-1 5.30	湖北省普林 标准技术服 务有限公司	16:00	末梢水	<0.5	<5	无异臭、 异味	无	0.56	0.7	
	15、军山街 檀军路龙 湖社区	11:03	14:00-1 5.30	湖北省普林 标准技术服 务有限公司	16:00	末梢水	<0.5	<5	无异臭、 异味	无	0.64	0.7	
	16、军山街 海伦小镇 营销中心	12:01	14:00-1 5.30	湖北省普林 标准技术服 务有限公司	16:00	末梢水	<0.5	<5	无异臭、 异味	无	0.64	0.7	

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可见物	耗氧量 (mg/L)	余氯 (mg/L) / 二氧化氯	
	17、军山街蒲潭社区卫生计生服务站	7:56	14:00-15:30	湖北省普林标准技术服务有限公司	16:00	末梢水	<0.5	<5	无异臭、异味	无	0.72	0.5	
	18、军山街凤凰苑社区卫生计生服务站	7:40	14:00-15:30	湖北省普林标准技术服务有限公司	16:00	末梢水	<0.5	<5	无异臭、异味	无	0.68	0.7	
标准限值							1.0	15	无异臭、异味	标准限值	3	末梢水 $\geq$ 0.05; 4 $\geq$ 出厂水 $\geq$ 0.3/ 末梢水 $\geq$ 0.02; 0.8 $\geq$ 出厂水 $\geq$ 0.1	