

武汉经开（汉南）生活饮用水 2024 年 09 月 06 日监测结果

| 水厂性质<br>(市、区、乡镇) | 采样地点                  | 采样时间  | 检测时间        | 监测单位            | 信息发布时间 | 水质类型 | 监测指标         |           |        |       |                      |              | 建议 |
|------------------|-----------------------|-------|-------------|-----------------|--------|------|--------------|-----------|--------|-------|----------------------|--------------|----|
|                  |                       |       |             |                 |        |      | 浑浊度<br>(NTU) | 色度<br>(度) | 臭和味    | 肉眼可见物 | 高锰酸盐<br>指数<br>(mg/L) | 余氯<br>(mg/L) |    |
| 市级               | 1、长供沌口水厂内             | 12:40 | 14:00-15:30 | 湖北省普林标准技术服务有限公司 | 16:00  | 出厂水  | <0.5         | <5        | 无异臭、异味 | 无     | 0.48                 | 1.0          |    |
| 市级               | 2、硃山湖大道振华路 47 号       | 6:24  | 14:00-15:30 | 湖北省普林标准技术服务有限公司 | 16:00  | 末梢水  | <0.5         | <5        | 无异臭、异味 | 无     | 0.52                 | 0.5          |    |
|                  | 3、车城北路东风公司地铁站 J 出口卫生间 | 6:08  | 14:00-15:30 | 湖北省普林标准技术服务有限公司 | 16:00  | 末梢水  | <0.5         | <5        | 无异臭、异味 | 无     | 0.60                 | 0.7          |    |
|                  | 4、联城路 79 号            | 6:39  | 14:00-15:30 | 湖北省普林标准技术服务有限公司 | 16:00  | 末梢水  | <0.5         | <5        | 无异臭、异味 | 无     | 0.64                 | 0.7          |    |
|                  | 5、沌口水厂薛峰转压站           | 7:03  | 14:00-15:30 | 湖北省普林标准技术服      | 16:00  | 末梢水  | <0.5         | <5        | 无异臭、异味 | 无     | 0.56                 | 0.7          |    |

| 水厂性质<br>(市、区、乡镇) | 采样地点                        | 采样时间  | 检测时间            | 监测单位                    | 信息发布时间 | 水质类型 | 监测指标         |           |            |       |                      |              | 建议 |
|------------------|-----------------------------|-------|-----------------|-------------------------|--------|------|--------------|-----------|------------|-------|----------------------|--------------|----|
|                  |                             |       |                 |                         |        |      | 浑浊度<br>(NTU) | 色度<br>(度) | 臭和味        | 肉眼可见物 | 高锰酸盐<br>指数<br>(mg/L) | 余氯<br>(mg/L) |    |
|                  |                             |       |                 | 务有限公司                   |        |      |              |           |            |       |                      |              |    |
|                  | 6、沌口街<br>正街 11 号            | 12:23 | 14:00-<br>15:30 | 湖北省普林<br>标准技术服<br>务有限公司 | 16:00  | 末梢水  | <0.5         | <5        | 无异臭、<br>异味 | 无     | 0.72                 | 0.7          |    |
| 区级               | 7、武汉鲁<br>控水务有<br>限公司        | 8:30  | 14:00-<br>15:30 | 湖北省普林<br>标准技术服<br>务有限公司 | 16:00  | 出厂水  | <0.5         | <5        | 无异臭、<br>异味 | 无     | /                    | 1.0          |    |
| 区级               | 8、汉南区<br>马影河大<br>道碧桂园<br>酒店 | 8:08  | 14:00-<br>15:30 | 湖北省普林<br>标准技术服<br>务有限公司 | 16:00  | 末梢水  | <0.5         | <5        | 无异臭、<br>异味 | 无     | /                    | 0.3          |    |
|                  | 9、汉南区<br>幸福村 394<br>号       | 8:45  | 14:00-<br>15:30 | 湖北省普林<br>标准技术服<br>务有限公司 | 16:00  | 末梢水  | <0.5         | <5        | 无异臭、<br>异味 | 无     | /                    | 0.7          |    |
| 区级               | 10、汉南区<br>第二水厂<br>内         | 9:27  | 14:00-<br>15:30 | 湖北省普林<br>标准技术服<br>务有限公司 | 16:00  | 出厂水  | <0.5         | <5        | 无异臭、<br>异味 | 无     | /                    | 0.7          |    |
| 区级               | 11、湘口街<br>晨曦路 102           | 9:45  | 14:00-          | 湖北省普林                   | 16:00  | 末梢水  | <0.5         | <5        | 无异臭、       | 无     | /                    | 0.5          |    |

| 水厂性质<br>(市、区、乡镇) | 采样地点                      | 采样时间  | 检测时间            | 监测单位                    | 信息发布时间 | 水质类型 | 监测指标         |           |            |       |                      |              | 建议 |
|------------------|---------------------------|-------|-----------------|-------------------------|--------|------|--------------|-----------|------------|-------|----------------------|--------------|----|
|                  |                           |       |                 |                         |        |      | 浑浊度<br>(NTU) | 色度<br>(度) | 臭和味        | 肉眼可见物 | 高锰酸盐<br>指数<br>(mg/L) | 余氯<br>(mg/L) |    |
|                  | 号                         |       | 15:30           | 标准技术服务有限公司              |        |      |              |           | 异味         |       |                      |              |    |
|                  | 12、湘口街<br>汉江村 89<br>栋 1 号 | 10:04 | 14:00-<br>15:30 | 湖北省普林<br>标准技术服<br>务有限公司 | 16:00  | 末梢水  | <0.5         | <5        | 无异臭、<br>异味 | 无     | /                    | 0.5          |    |
| 市级               | 13、武汉车<br>都供水实<br>业有限公司   | 11:35 | 14:00-<br>15:30 | 湖北省普林<br>标准技术服<br>务有限公司 | 16:00  | 出厂水  | <0.5         | <5        | 无异臭、<br>异味 | 无     | 0.60                 | 1.0          |    |
|                  | 14、军山街<br>观阵岭 9 号         | 11:24 | 14:00-<br>15:30 | 湖北省普林<br>标准技术服<br>务有限公司 | 16:00  | 末梢水  | <0.5         | <5        | 无异臭、<br>异味 | 无     | 0.64                 | 0.7          |    |
|                  | 15、军山街<br>檀军路龙<br>湖社区     | 11:13 | 14:00-<br>15:30 | 湖北省普林<br>标准技术服<br>务有限公司 | 16:00  | 末梢水  | <0.5         | <5        | 无异臭、<br>异味 | 无     | 0.72                 | 0.7          |    |
| 市级               | 16、军山街<br>海伦小镇            | 12:00 | 14:00-<br>15:30 | 湖北省普林<br>标准技术服<br>务有限公司 | 16:00  | 末梢水  | <0.5         | <5        | 无异臭、<br>异味 | 无     | 0.52                 | 0.7          |    |

| 水厂性质<br>(市、区、乡镇) | 采样地点                           | 采样时间 | 检测时间            | 监测单位                    | 信息发布时间 | 水质类型 | 监测指标         |           |            |       |                      |                                                                                                         | 建议 |
|------------------|--------------------------------|------|-----------------|-------------------------|--------|------|--------------|-----------|------------|-------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                  |                                |      |                 |                         |        |      | 浑浊度<br>(NTU) | 色度<br>(度) | 臭和味        | 肉眼可见物 | 高锰酸盐<br>指数<br>(mg/L) | 余氯<br>(mg/L)                                                                                            |    |
|                  | 营销中心                           |      |                 |                         |        |      |              |           |            |       |                      |                                                                                                         |    |
|                  | 17、军山街<br>蒲潭社区<br>卫生计生<br>服务站  | 7:43 | 14:00-<br>15:30 | 湖北省普林<br>标准技术服<br>务有限公司 | 16:00  | 末梢水  | <0.5         | <5        | 无异臭、<br>异味 | 无     | 0.68                 | 0.5                                                                                                     |    |
|                  | 18、军山街<br>凤凰苑社<br>区卫生计<br>生服务站 | 7:28 | 14:00-<br>15:30 | 湖北省普林<br>标准技术服<br>务有限公司 | 16:00  | 末梢水  | <0.5         | <5        | 无异臭、<br>异味 | 无     | 0.60                 | 0.7                                                                                                     |    |
| 标准限值             |                                |      |                 |                         |        |      | 1.0          | 15        | 无异臭、<br>异味 | 无     | 3                    | 末梢水 $\geq$<br>0.05; 4 $\geq$ 出<br>厂水 $\geq$ 0.3/<br>末梢水 $\geq$<br>0.02; 0.8 $\geq$<br>出厂水 $\geq$<br>0.1 |    |