

武汉经开（汉南）生活饮用水 2025 年 3 月 1 日监测结果

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计) (mg/L)	游离氯 (mg/L)	
市级	1、长供沌口水厂	05:38	5:38-15:00	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	0.85	0.70	
市级	2、珠湖大道振华路47号	11:38	11:38-15:00	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.67	0.50	
	3、车城北路东风公司地铁站J出口卫生间	11:59	11:59-15:00	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.69	0.60	
	4、联城路79号	11:18	11:18-15:00	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.83	0.50	
	5、沌口水厂薛峰增压站	11:04	11:04-15:00	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.91	0.50	

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计) (mg/L)	游离氯 (mg/L)	
	6、沌口街正街 11 号	05:49	05:49-15:00	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.66	0.50	
区级	7、武汉自来水发展有限公司	07:15	07:15-15:00	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	0.60	
区级	8、汉南区马影河大道碧桂园酒店	10:14	10:14-15:00	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.20	
	9、汉南区幸福村 294 号	07:40	07:40-15:00	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.50	
区级	10、汉南第二水厂	08:20	08:20-15:00	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	0.70	
区级	11、汉南区湘口街晨曦路 102 号	08:40	08:40-15:00	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.50	
	12、汉南区湘口街汉江村 89 栋 1 号	09:03	09:03-15:00	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.50	
市级	13、武汉车都供水实业有限公司	06:31	06:31-15:00	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	0.90	0.70	

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计) (mg/L)	游离氯 (mg/L)	
市级	14、军山街观阵岭9号	06:37	06:37-15:00	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.91	0.50	
	15、军山街檀军路龙湖社区	06:43	06:43-15:00	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.91	0.50	
	16、军山街海伦小镇营销中心	06:18	06:18-15:00	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.94	0.50	
	17、军山街蒲潭社区卫生计生服务站	10:31	10:31-15:00	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.85	0.40	
	18、军山街凤凰苑社区卫生计生服务站	10:46	10:46-15:00	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.91	0.30	
标准限值							1.0	15	无异臭、异味	无	3	2≥末梢水 ≥0.05；2 ≥出厂水 ≥0.3；	