

武汉经开（汉南）生活饮用水 2025 年 3 月 6 日监测结果

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	游离氯 (mg/L)	
市级	1、长供沌口水厂	5:47	5:47-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	0.98	0.70	
市级	2、珠山湖大道振华路 47 号	11:10	11:10-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.97	0.70	
	3、车城北路东风公司地铁站 J 出口卫生间	11:30	11:30-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.98	0.60	
	4、联城路 79 号	11:21	11:21-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.93	0.50	
	5、沌口水厂薛峰增压站	10:50	10:50-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.02	0.70	

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	游离氯 (mg/L)	
	6、沌口街正街 11 号	5:59	5:59-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.87	0.60	
区级	7、武汉自来水发展有限公司	7:21	7:21-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	0.40	
区级	8、汉南区马影河大道碧桂园酒店	9:59	9:59-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.10	
	9、汉南区幸福村 294 号	7:40	7:40-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.30	
区级	10、汉南第二水厂	8:25	8:25-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	0.70	
区级	11、汉南区湘口街晨曦路 102 号	8:43	8:43-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.20	
	12、汉南区湘口街汉江村 89 栋 1 号	9:14	9:14-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.30	
市级	13、武汉车都供水实业有限公司	6:29	6:29-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	0.95	0.50	

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	游离氯 (mg/L)	
市级	14、军山街观阵岭 9 号	6:39	6:39-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.94	0.20	
	15、军山街檀军路 龙湖社区	6:46	6:46-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.97	0.10	
	16、军山街海伦小镇营销中心	6:18	6:18-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.92	0.30	
	17、军山街蒲潭社区卫生计生服务站	10:15	10:15-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.00	0.20	
	18、军山街凤凰苑社区卫生计生服务站	10:27	10:27-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.00	0.05	
标准限值							1.0	15	无异臭、异味	无	3	2≥末梢水≥0.05；2≥出厂水≥0.3；	