

武汉经开（汉南）生活饮用水 2025 年 5 月 19 日监测结果

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	游离氯 (mg/L)	
市级	1、长供沌口水厂	6:00	6:00-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	出厂水	<0.5	<5	无	无	0.95	1.0	
市级	2、珠山湖大道振华路 47 号	11:19	11:19-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.10	0.50	
	3、车城北路东风公司地铁站 J 出口卫生间	11:49	11:49-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.21	0.40	
	4、联城路 79 号	11:36	11:36-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.98	0.30	
	5、沌口水厂薛峰转压站	10:56	10:56-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.08	0.80	
	6、沌口街正街 11 号	6:16	6:16-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.03	0.20	

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	游离氯 (mg/L)	
区级	7、武汉自来水发展 有限公司	8:16	8:16-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	1.0	
区级	8、汉南区马影河大 道碧桂园酒店	7:48	7:48-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.20	
	9、汉南区幸福村 294 号	8:28	8:28-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.70	
区级	10、汉南第二水厂	9:42	9:42-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	0.80	
区级	11、汉南区湘口街晨 曦路 102 号	9:03	9:03-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.40	
	12、汉南区湘口街汉 江村 89 栋 1 号	9:23	9:23-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.40	
市级	13、武汉车都供水实 业有限公司	7:00	7:00-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	出厂水	<0.5	<5	无	无	0.94	0.70	
	14、军山街观阵岭 9 号	7:13	7:13-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.87	0.40	

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	游离氯 (mg/L)	
市级	15、军山街檀军路龙湖社区	7:25	7:25-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.95	0.30	
	16、军山街海伦小镇营销中心	6:41	6:41-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.03	0.20	
	17、军山街蒲潭社区卫生计生服务站	10:15	10:15-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.97	0.20	
	18、军山街凤凰苑社区卫生计生服务站	10:27	10:27-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.96	0.30	
标准限值							1.0	15	无异臭、异味	无	3	2≥末梢水≥0.05; 2≥出厂水≥0.3	