武汉经开（汉南）生活饮用水 2025 年 5 月 21 日监测结果

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	游离氯 (mg/L)	
市级	1、长供沌口水厂	6:07	6:07-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	出厂水	<0.5	<5	无	无	1.04	0.90	
市级	2、珠山湖大道振华路 47 号	11:01	11:01-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.98	0.50	
	3、车城北路东风公司地铁站 J 出口卫生间	11:18	11:18-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.01	0.60	
	4、联城路 79 号	11:36	11:36-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.00	0.30	
	5、沌口水厂薛峰转压站	10:42	10:42-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.95	0.70	
	6、沌口街正街 11 号	6:20	6:20-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.08	0.50	

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	游离氯 (mg/L)	
区级	7、武汉自来水发展有限公司	8:08	8:08-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	1.0	
区级	8、汉南区马影河大道碧桂园酒店	7:51	7:51-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.20	
	9、汉南区幸福村 294 号	8:20	8:20-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.50	
区级	10、汉南第二水厂	9:00	9:00-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	0.90	
区级	11、汉南区湘口街晨曦路 102 号	9:16	9:16-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.40	
	12、汉南区湘口街汉江村 89 栋 1 号	9:29	9:29-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.40	
市级	13、武汉车都供水实业有限公司	6:55	6:55-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	出厂水	<0.5	<5	无	无	1.10	0.80	
	14、军山街观阵岭 9 号	7:18	7:18-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.02	0.40	

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	游离氯 (mg/L)	
市级	15、军山街檀军路龙湖社区	7:30	7:30-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.98	0.40	
	16、军山街海伦小镇营销中心	6:37	6:37-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.05	0.20	
	17、军山街蒲潭社区卫生计生服务站	10:09	10:09-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.00	0.30	
	18、军山街凤凰苑社区卫生计生服务站	10:23	10:23-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.09	0.30	
标准限值							1.0	15	无异臭、异味	无	3	2≥末梢水≥0.05; 2≥出厂水≥0.3	