

武汉经开（汉南）生活饮用水 2025 年 5 月 22 日监测结果

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	游离氯 (mg/L)	
市级	1、长供沌口水厂	6:02	6:02-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	出厂水	<0.5	<5	无	无	1.05	1.0	
市级	2、珠山湖大道振华路 47 号	11:06	11:06-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.08	0.70	
	3、车城北路东风公司地铁站 J 出口卫生间	11:20	11:20-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.02	0.70	
	4、联城路 79 号	11:35	11:35-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.11	0.30	
	5、沌口水厂薛峰增压站	10:40	10:40-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.99	0.80	
	6、沌口街正街 11 号	6:16	6:16-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.01	0.30	

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	游离氯 (mg/L)	
区级	7、武汉自来水发展有限公司	8:00	8:00-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	0.70	
区级	8、汉南区马影河大道碧桂园酒店	7:38	7:38-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.20	
	9、汉南区幸福村 294 号	8:14	8:14-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.50	
区级	10、汉南第二水厂	9:28	9:28-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	0.70	
区级	11、汉南区湘口街晨曦路 102 号	8:48	8:48-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.20	
	12、汉南区湘口街汉江村 89 栋 1 号	9:07	9:07-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.20	
市级	13、武汉车都供水实业有限公司	6:50	6:50-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	出厂水	<0.5	<5	无	无	1.12	0.90	
	14、军山街观阵岭 9 号	7:03	7:03-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.14	0.40	

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	游离氯 (mg/L)	
市级	15、军山街檀军路龙湖社区	7:16	7:16-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.07	0.40	
	16、军山街海伦小镇营销中心	6:34	6:34-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.09	0.30	
	17、军山街蒲潭社区卫生计生服务站	10:04	10:04-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.05	0.30	
	18、军山街凤凰苑社区卫生计生服务站	10:19	10:19-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.12	0.30	
标准限值							1.0	15	无异臭、异味	无	3	2≥末梢水≥0.05；2≥出厂水≥0.3	