武汉经开（汉南）生活饮用水 2025 年 5 月 25 日监测结果

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	游离氯 (mg/L)	
市级	1、长供沌口水厂	6:02	6:02-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	出厂水	<0.5	<5	无	无	1.09	1.0	
市级	2、珠山湖大道振华路 47 号	11:20	11:20-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.04	0.60	
	3、车城北路东风公司地铁站 J 出口卫生间	11:46	11:46-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.11	0.50	
	4、联城路 79 号	11:37	11:37-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.05	0.30	
	5、沌口水厂薛峰转压站	11:04	11:04-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.08	0.70	

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	游离氯 (mg/L)	
	6、沌口街正街 11 号	6:17	6:17-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.09	0.30	
区级	7、武汉自来水发展有限公司	7:40	7:40-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	0.90	
区级	8、汉南区马影河大道碧桂园酒店	9:51	9:51-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.20	
	9、汉南区幸福村 294 号	7:54	7:54-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.50	
区级	10、汉南第二水厂	8:40	8:40-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	0.80	
区级	11、汉南区湘口街晨曦路 102 号	8:52	8:52-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.30	
	12、汉南区湘口街汉江村 89 栋 1 号	9:13	9:13-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.40	
市级	13、武汉车都供水实业有限公司	7:18	7:18-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	出厂水	<0.5	<5	无	无	1.07	0.80	

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	游离氯 (mg/L)	
市级	14、军山街观阵岭 9 号	6:45	6:45-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.04	0.30	
	15、军山街檀军路龙湖社区	6:57	6:57-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.90	0.30	
	16、军山街海伦小镇营销中心	6:31	6:31-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.97	0.30	
	17、军山街蒲潭社区卫生计生服务站	10:11	10:11-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.98	0.50	
	18、军山街凤凰苑社区卫生计生服务站	10:26	10:26-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.96	0.50	
标准限值							1.0	15	无异臭、异味	无	3	2≥末梢水≥0.05； 2≥出厂水≥0.3	