

武汉经开（汉南）生活饮用水 2025 年 5 月 29 日监测结果

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	游离氯 (mg/L)	
市级	1、长供沌口水厂	6:04	6:04-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	出厂水	<0.5	<5	无	无	1.05	1.0	
市级	2、珠山湖大道振华路 47 号	11:13	11:13-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.02	0.40	
	3、车城北路东风公司地铁站 J 出口卫生间	11:41	11:41-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.19	0.40	
	4、联城路 79 号	11:30	11:30-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.35	0.30	
	5、沌口水厂薛峰转压站	10:55	10:55-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.28	0.60	
	6、沌口街正街 11 号	6:20	6:20-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.34	0.20	
区级	7、武汉自来水发展有限公司	8:15	8:15-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	0.90	

区级	8、汉南区马影河大道碧桂园酒店	7:48	7:48-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.20	
	9、汉南区幸福村 294 号	8:30	8:30-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.50	
区级	10、汉南第二水厂	9:00	9:00-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	1.1	
区级	11、汉南区湘口街晨曦路 102 号	9:20	9:20-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.30	
	12、汉南区湘口街汉江村 89 栋 1 号	9:38	9:38-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.30	
市级	13、武汉车都供水实业有限公司	6:58	6:58-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	出厂水	<0.5	<5	无	无	0.99	0.80	
市级	14、军山街观阵岭 9 号	7:13	7:13-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.20	0.50	
	15、军山街檀军路龙湖社区	7:26	7:26-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.59	0.50	
	16、军山街海伦小镇营销中心	6:35	6:35-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.13	0.20	
	17、军山街蒲潭社区卫生计生服务站	10:11	10:11-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.15	0.30	

	18、军山街凤凰苑社区卫生计生服务站	10;28	10:28-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.11	0.30	
标准限值							1.0	15	无异臭、异味	无	3	2≥末梢水 ≥0.05; 2≥出厂水 ≥0.3	