

武汉经开（汉南）生活饮用水 2025 年 6 月 2 日监测结果

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	游离氯 (mg/L)	
市级	1、长供沌口水厂	6:04	6:04-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	出厂水	<0.5	<5	无	无	1.06	1.0	
市级	2、珠山湖大道振华路 47 号	11:19	11:19-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.97	0.30	
	3、车城北路东风公司地铁站 J 出口卫生间	11:48	11:48-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.09	0.30	
	4、联城路 79 号	11:33	11:33-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.94	0.20	
	5、沌口水厂薛峰增压站	10:59	10:59-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.22	0.40	
	6、沌口街正街 11 号	6:17	6:17-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.22	0.30	

区级	7、武汉自来水发展 有限公司	8:08	8:08-15:00	武汉市疾病预 防控制中心	15:30	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	1.0	
区级	8、汉南区马影河大 道碧桂园酒店	7:47	7:47-15:00	武汉市疾病预 防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.20	
	9、汉南区幸福村 294 号	8:18	8:18-15:00	武汉市疾病预 防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.50	
区级	10、汉南第二水厂	9:35	9:35-15:00	武汉市疾病预 防控制中心	15:30	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	0.60	
区级	11、汉南区湘口街晨 曦路 102 号	8:56	8:56-15:00	武汉市疾病预 防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.30	
	12、汉南区湘口街汉 江村 89 栋 1 号	9:19	9:19-15:00	武汉市疾病预 防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.30	
市级	13、武汉车都供水实 业有限公司	7:00	7:00-15:00	武汉市疾病预 防控制中心	15:30	出厂水	<0.5	<5	无	无	0.94	1.0	
	14、军山街观阵岭 9 号	7:13	7:13-15:00	武汉市疾病预 防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.02	0.50	
	15、军山街檀军路龙 湖社区	7:26	7:26-15:00	武汉市疾病预 防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.91	0.50	
	16、军山街海伦小镇 营销中心	6:36	6:36-15:00	武汉市疾病预 防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.11	0.20	

市级	17、军山街蒲潭社区卫生计生服务站	10:20	10:20-15:00	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.88	0.40	
	18、军山街凤凰苑社区卫生计生服务站	10:34	10:34-15:00	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.88	0.40	
标准限值							1.0	15	无 异 臭、 异味	无	3	2≥末梢 水 ≥0.05; 2≥出厂 水≥0.3	