

武汉经开（汉南）生活饮用水 2025 年 6 月 8 日监测结果

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	游离氯 (mg/L)	
市级	1、长供沌口水厂	6:06	6:06-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	出厂水	<0.5	<5	无	无	1.26	0.90	
市级	2、珠山湖大道振华路 47 号	11:23	11:23-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.37	0.50	
	3、车城北路东风公司地铁站 J 出口卫生间	11:47	11:47-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.35	0.50	
	4、联城路 79 号	11:32	11:32-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.32	0.30	
	5、沌口水厂薛峰转压站	10:57	10:57-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.29	0.70	
	6、沌口街正街 11 号	6:19	6:19-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.42	0.30	
区级	7、武汉自来水发展有限公司	7:58	7:58-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	0.80	

区级	8、汉南区马影河大道碧桂园酒店	7:36	7:36-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.20	
	9、汉南区幸福村 294 号	8:13	8:13-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.50	
区级	10、汉南第二水厂	9:38	9:38-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	0.90	
区级	11、汉南区湘口街晨曦路 102 号	8:51	8:51-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.50	
	12、汉南区湘口街汉江村 89 栋 1 号	9:19	9:19-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.50	
市级	13、武汉车都供水实业有限公司	6:48	6:48-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	出厂水	<0.5	<5	无	无	1.25	0.80	
市级	14、军山街观阵岭 9 号	7:01	7:01-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.19	0.40	
	15、军山街檀军路龙湖社区	7:16	7:16-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.10	0.50	
	16、军山街海伦小镇营销中心	6:32	6:32-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.15	0.30	
	17、军山街蒲潭社区卫生计生服务站	10:16	10:16-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.40	0.50	

	18、军山街凤凰苑社区卫生计生服务站	10:34	10:34-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.18	0.50	
标准限值							1.0	15	无 异 臭、 异味	无	3	2≥末梢 水 ≥0.05; 2≥出厂 水≥0.3	