

武汉经开（汉南）生活饮用水 2025 年 6 月 14 日监测结果

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	游离氯 (mg/L)	
市级	1、长供沌口水厂	6:00	6:00-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	1.11	0.80	
市级	2、珠山湖大道振华路 47 号	11:10	11:10-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.00	0.50	
	3、车城北路东风公司地铁站 J 出口卫生间	10:41	10:41-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.12	0.50	
	4、联城路 79 号	10:20	10:20-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.09	0.20	
	5、沌口水厂薛峰转压站	10:44	10:44-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.16	0.50	
	6、沌口街正街 11 号	6:18	6:18-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.14	0.30	
区级	7、武汉自来水发展有限公司	8:07	8:07-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	0.70	

区级	8、汉南区马影河大道碧桂园酒店	7:39	7:39-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.20	
	9、汉南区幸福村 294 号	8:22	8:22-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.50	
区级	10、汉南第二水厂	9:35	9:35-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	0.70	
区级	11、汉南区湘口街晨曦路 102 号	8:55	8:55-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.30	
	12、汉南区湘口街汉江村 89 栋 1 号	9:18	9:18-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.30	
市级	13、武汉车都供水实业有限公司	6:53	6:53-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	1.05	1.0	
市级	14、军山街观阵岭 9 号	7:05	7:05-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.02	0.50	
	15、军山街檀军路龙湖社区	7:18	7:18-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.04	0.50	
	16、军山街海伦小镇营销中心	6:37	6:37-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.91	0.30	
	17、军山街蒲潭社区卫生计生服务站	10:10	10:10-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.99	0.40	

	18、军山街凤凰苑社 区卫生计生服务站	10:28	10:28-15:00	武汉市疾病预 防控制中心	15:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.93	0.40	
标准限值							1.0	15	无异 臭、 异味	无	3	2≥末梢 水 ≥0.05; 2≥出厂 水≥0.3	