

武汉经开（汉南）生活饮用水 2025 年 6 月 21 日监测结果

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	游离氯 (mg/L)	
市级	1、长供沌口水厂	6:07	6:07-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	出厂水	<0.5	<5	无	无	1.37	0.80	
市级	2、珠山湖大道振华路 47 号	11:42	11:42-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.32	0.50	
	3、车城北路东风公司地铁站 J 出口卫生间	11:32	11:32-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.33	0.50	
	4、联城路 79 号	10:55	10:55-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.26	0.30	
	5、沌口水厂薛峰转压站	10:58	10:58-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.24	0.50	
	6、沌口街正街 11 号	6:18	6:18-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.34	0.30	
区级	7、武汉自来水发展有限公司	8:15	8:15-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	0.70	

区级	8、汉南区马影河大道碧桂园酒店	7:53	7:53-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.20	
	9、汉南区幸福村 294 号	8:25	8:25-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.50	
区级	10、汉南第二水厂	9:13	9:13-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	0.80	
区级	11、汉南区湘口街晨曦路 102 号	9:25	9:25-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.30	
	12、汉南区湘口街汉江村 89 栋 1 号	9:41	9:41-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.30	
市级	13、武汉车都供水实业有限公司	6:55	6:55-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	出厂水	<0.5	<5	无	无	1.31	0.80	
市级	14、军山街观阵岭 9 号	7:15	7:15-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.35	0.30	
	15、军山街檀军路龙湖社区	7:27	7:27-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.28	0.30	
	16、军山街海伦小镇营销中心	6:35	6:35-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.27	0.20	
	17、军山街蒲潭社区卫生计生服务站	10:17	10:17-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.30	0.30	

	18、军山街凤凰苑社区卫生计生服务站	10:35	10:35-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.30	0.30	
标准限值							1.0	15	无 异 臭、 异味	无	3	2≥末梢 水 ≥0.05; 2≥出厂 水≥0.3	