

# 武汉经开（汉南）生活饮用水 2025 年 7 月 1 日监测结果

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数 (以 O <sub>2</sub> 计) (mg/L)	游离氯 (mg/L)	
市级	1、长供沌口水厂	6:07	6:07-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	出厂水	<0.5	<5	无	无	1.36	0.80	
市级	2、珠山湖大道振华路 47 号	11:01	11: 01-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.56	0.50	
	3、车城北路东风公司 地铁站 J 出口卫生间	11:18	11: 18-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.53	0.50	
	4、联城路 79 号	11:37	11: 37-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.26	0.20	
	5、沌口水厂薛峰转压 站	10:39	10:39-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.48	0.50	
	6、沌口街正街 11 号	6:19	6:19-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.55	0.30	

区级	7、武汉自来水发展有限公司	8:02	8:02-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	0.80	
区级	8、汉南区马影河大道碧桂园酒店	7:45	7:45-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.20	
	9、汉南区幸福村 294 号	8:14	8:14-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.50	
区级	10、汉南第二水厂	9:36	9:36-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	0.80	
区级	11、汉南区湘口街晨曦路 102 号	8:50	8:50-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.30	
	12、汉南区湘口街汉江村 89 栋 1 号	9:17	9:17-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.30	
市级	13、武汉车都供水实业有限公司	6:57	6:57-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	出厂水	<0.5	<5	无	无	1.21	0.70	
	14、军山街观阵岭 9 号	7:10	7:10-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.16	0.40	
	15、军山街檀军路龙湖社区	7:21	7:21-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.13	0.40	
	16、军山街海伦小镇营销中心	6:40	6:40-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.27	0.20	

市级	17、军山街蒲潭社区卫生计生服务站	10:08	10:08-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.16	0.30	
	18、军山街凤凰苑社区卫生计生服务站	10:20	10:20-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.28	0.30	
标准限值							1.0	15	无异臭、异味	无	3	2≥末梢水 ≥0.05; 2≥出厂水 ≥0.3	