

武汉经开（汉南）生活饮用水 2025 年 7 月 2 日监测结果

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	游离氯 (mg/L)	
市级	1、长供沌口水厂	6:09	6:09-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	出厂水	<0.5	<5	无	无	1.39	0.70	
市级	2、珠山湖大道振华路 47 号	11:16	11:16-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.42	0.50	
	3、车城北路东风公司 地铁站 J 出口卫生间	11:25	11:25-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.44	0.70	
	4、联城路 79 号	11:40	11:40-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.47	0.50	
	5、沌口水厂薛峰转压 站	10:51	10:51-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.41	0.50	
	6、沌口街正街 11 号	6:20	6:20-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.38	0.30	

区级	7、武汉自来水发展有限公司	8:03	8:03-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	0.70	
区级	8、汉南区马影河大道碧桂园酒店	7:45	7:45-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.20	
	9、汉南区幸福村 294 号	8:17	8:17-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.40	
区级	10、汉南第二水厂	9:39	9:39-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	1.0	
区级	11、汉南区湘口街晨曦路 102 号	8:57	8:57-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.20	
	12、汉南区湘口街汉江村 89 栋 1 号	9:18	9:18-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.30	
市级	13、武汉车都供水实业有限公司	6:55	6:55-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	出厂水	<0.5	<5	无	无	1.18	0.90	
	14、军山街观阵岭 9 号	7:10	7:10-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.19	0.50	
	15、军山街檀军路龙湖社区	7:21	7:21-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.20	0.50	
	16、军山街海伦小镇营销中心	6:33	6:33-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.21	0.20	

市级	17、军山街蒲潭社区卫生计生服务站	10:17	10:17-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.28	0.30	
	18、军山街凤凰苑社区卫生计生服务站	10:26	10:26-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.41	0.30	
标准限值							1.0	15	无异臭、异味	无	3	2≥末梢水 ≥0.05; 2≥出厂水 ≥0.3	