

武汉经开（汉南）生活饮用水 2025 年 7 月 7 日监测结果

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布 时间	水质 类型	监测指标						建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和 味	肉眼 可见 物	高锰酸 盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	游离氯 (mg/L)	
市级	1、长供沌口水厂	6:07	6:07-15:30	武汉市疾病预 防控制中心	15:30	出厂水	<0.5	<5	无	无	1.14	0.80	
市级	2、珠山湖大道振华路 47 号	11:09	11:09-15:30	武汉市疾病预 防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.15	0.30	
	3、车城北路东风公司 地铁站 J 出口卫生间	11:26	11:26-15:30	武汉市疾病预 防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.08	0.50	
	4、联城路 79 号	11:40	11:40-15:30	武汉市疾病预 防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.13	0.50	
	5、沌口水厂薛峰转压 站	10:42	10:42-15:30	武汉市疾病预 防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.01	0.50	
	6、沌口街正街 11 号	6:18	6:18-15:30	武汉市疾病预 防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.98	0.20	
区级	7、武汉自来水发展有 限公司	7:51	7:51-15:30	武汉市疾病预 防控制中心	15:30	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	0.80	

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	游离氯 (mg/L)	
区级	8、汉南区马影河大道碧桂园酒店	7:30	7:30-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.20	
	9、汉南区幸福村 294 号	8:05	8:05-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.30	
区级	10、汉南第二水厂	9:21	9:21-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	0.70	
区级	11、汉南区湘口街晨曦路 102 号	8:44	8:44-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.30	
	12、汉南区湘口街汉江村 89 栋 1 号	9:00	9:00-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.40	
市级	13、武汉车都供水实业有限公司	6:47	6:47-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	出厂水	<0.5	<5	无	无	0.71	0.90	
	14、军山街观阵岭 9 号	7:00	7:00-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.97	0.50	
	15、军山街檀军路龙湖社区	7:13	7:13-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.98	0.50	

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	游离氯 (mg/L)	
市级	16、军山街海伦小镇营销中心	6:30	6:30-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.94	0.20	
	17、军山街蒲潭社区卫生计生服务站	10:05	10:05-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.92	0.30	
	18、军山街凤凰苑社区卫生计生服务站	10:18	10:18-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.92	0.30	
标准限值							1.0	15	无异臭、异味	无	3	2≥末梢水≥0.05; 2≥出厂水≥0.3	