

武汉经开（汉南）生活饮用水 2025 年 7 月 12 日监测结果

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	游离氯 (mg/L)	
市级	1、长供沌口水厂	5:57	5:57-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	出厂水	<0.5	<5	无	无	1.17	0.80	
市级	2、珠山湖大道振华路 47 号	10:57	10:57-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.24	0.50	
	3、车城北路东风公司地铁站 J 出口卫生间	11:23	11:23-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.16	0.50	
	4、联城路 79 号	11:39	11:39-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.30	0.20	
	5、沌口水厂薛峰转压站	10:46	10:46-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.17	0.50	
	6、沌口街正街 11 号	6:07	6:07-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.06	0.30	
区级	7、武汉自来水发展有限公司	7:38	7:38-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	1.0	

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	游离氯 (mg/L)	
区级	8、汉南区马影河大道碧桂园酒店	7:15	7:15-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.20	
	9、汉南区幸福村 294 号	7:34	7:34-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.50	
区级	10、汉南第二水厂	9:01	9:01-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	0.80	
区级	11、汉南区湘口街晨曦路 102 号	8:30	8:30-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.30	
	12、汉南区湘口街汉江村 89 栋 1 号	8:47	8:47-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.50	
市级	13、武汉车都供水实业有限公司	6:32	6:32-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	出厂水	<0.5	<5	无	无	1.08	0.70	
	14、军山街观阵岭 9 号	6:44	6:44-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.12	0.30	
	15、军山街檀军路龙湖社区	6:54	6:54-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.04	0.50	

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	游离氯 (mg/L)	
市级	16、军山街海伦小镇营销中心	6:17	6:17-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.45	0.20	
	17、军山街蒲潭社区卫生计生服务站	9:48	9:48-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.08	0.30	
	18、军山街凤凰苑社区卫生计生服务站	10:16	10:16-15:30	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.08	0.20	
标准限值							1.0	15	无异臭、异味	无	3	2≥末梢水≥0.05；2≥出厂水≥0.3	