

# 武汉经开（汉南）生活饮用水 2025 年 7 月 13 日监测结果

| 水厂性质<br>(市、区、乡镇) | 采样地点                  | 采样时间  | 检测时间        | 监测单位        | 信息发布时间 | 水质类型 | 监测指标         |           |     |       |                                          |               | 建议 |
|------------------|-----------------------|-------|-------------|-------------|--------|------|--------------|-----------|-----|-------|------------------------------------------|---------------|----|
|                  |                       |       |             |             |        |      | 浑浊度<br>(NTU) | 色度<br>(度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数<br>(以 O <sub>2</sub> 计)<br>(mg/L) | 游离氯<br>(mg/L) |    |
| 市级               | 1、长供沌口水厂              | 6:07  | 6:07-15:30  | 武汉市疾病预防控制中心 | 15:30  | 出厂水  | <0.5         | <5        | 无   | 无     | 0.93                                     | 0.70          |    |
| 市级               | 2、珠山湖大道振华路 47 号       | 11:15 | 11:15-15:30 | 武汉市疾病预防控制中心 | 15:30  | 末梢水  | <0.5         | <5        | 无   | 无     | 0.67                                     | 0.50          |    |
|                  | 3、车城北路东风公司地铁站 J 出口卫生间 | 11:40 | 11:40-15:30 | 武汉市疾病预防控制中心 | 15:30  | 末梢水  | <0.5         | <5        | 无   | 无     | 1.06                                     | 0.50          |    |
|                  | 4、联城路 79 号            | 11:31 | 11:31-15:30 | 武汉市疾病预防控制中心 | 15:30  | 末梢水  | <0.5         | <5        | 无   | 无     | 1.08                                     | 0.30          |    |
|                  | 5、沌口水厂薛峰转压站           | 11:01 | 11:01-15:30 | 武汉市疾病预防控制中心 | 15:30  | 末梢水  | <0.5         | <5        | 无   | 无     | 1.12                                     | 0.50          |    |
|                  | 6、沌口街正街 11 号          | 6:17  | 6:17-15:30  | 武汉市疾病预防控制中心 | 15:30  | 末梢水  | <0.5         | <5        | 无   | 无     | 0.97                                     | 0.20          |    |
| 区级               | 7、武汉自来水发展有限公司         | 7:38  | 7:38-15:30  | 武汉市疾病预防控制中心 | 15:30  | 出厂水  | <0.5         | <5        | 无   | 无     | /                                        | 0.80          |    |

| 水厂性质<br>(市、区、乡镇) | 采样地点                  | 采样时间 | 检测时间       | 监测单位        | 信息发布时间 | 水质类型 | 监测指标         |           |     |       |                                          |               | 建议 |
|------------------|-----------------------|------|------------|-------------|--------|------|--------------|-----------|-----|-------|------------------------------------------|---------------|----|
|                  |                       |      |            |             |        |      | 浑浊度<br>(NTU) | 色度<br>(度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数<br>(以 O <sub>2</sub> 计)<br>(mg/L) | 游离氯<br>(mg/L) |    |
| 区级               | 8、汉南区马影河大道碧桂园酒店       | 9:46 | 9:46-15:30 | 武汉市疾病预防控制中心 | 15:30  | 末梢水  | <0.5         | <5        | 无   | 无     | /                                        | 0.20          |    |
|                  | 9、汉南区幸福村 294 号        | 7:50 | 7:50-15:30 | 武汉市疾病预防控制中心 | 15:30  | 末梢水  | <0.5         | <5        | 无   | 无     | /                                        | 0.50          |    |
| 区级               | 10、汉南第二水厂             | 8:40 | 8:40-15:30 | 武汉市疾病预防控制中心 | 15:30  | 出厂水  | <0.5         | <5        | 无   | 无     | /                                        | 0.80          |    |
| 区级               | 11、汉南区湘口街晨曦路 102 号    | 8:53 | 8:53-15:30 | 武汉市疾病预防控制中心 | 15:30  | 末梢水  | <0.5         | <5        | 无   | 无     | /                                        | 0.40          |    |
|                  | 12、汉南区湘口街汉江村 89 栋 1 号 | 9:10 | 9:10-15:30 | 武汉市疾病预防控制中心 | 15:30  | 末梢水  | <0.5         | <5        | 无   | 无     | /                                        | 0.40          |    |
| 市级               | 13、武汉车都供水实业有限公司       | 7:18 | 7:18-15:30 | 武汉市疾病预防控制中心 | 15:30  | 出厂水  | <0.5         | <5        | 无   | 无     | 0.83                                     | 0.70          |    |
|                  | 14、军山街观阵岭 9 号         | 6:43 | 6:43-15:30 | 武汉市疾病预防控制中心 | 15:30  | 末梢水  | <0.5         | <5        | 无   | 无     | 0.87                                     | 0.40          |    |
|                  | 15、军山街檀军路龙湖社区         | 6:54 | 6:54-15:30 | 武汉市疾病预防控制中心 | 15:30  | 末梢水  | <0.5         | <5        | 无   | 无     | 0.93                                     | 0.40          |    |

| 水厂性质<br>(市、区、乡镇) | 采样地点               | 采样时间  | 检测时间        | 监测单位        | 信息发布时间 | 水质类型 | 监测指标         |           |        |       |                                          |                      | 建议 |
|------------------|--------------------|-------|-------------|-------------|--------|------|--------------|-----------|--------|-------|------------------------------------------|----------------------|----|
|                  |                    |       |             |             |        |      | 浑浊度<br>(NTU) | 色度<br>(度) | 臭和味    | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数<br>(以 O <sub>2</sub> 计)<br>(mg/L) | 游离氯<br>(mg/L)        |    |
| 市级               | 16、军山街海伦小镇营销中心     | 6:27  | 6:27-15:30  | 武汉市疾病预防控制中心 | 15:30  | 末梢水  | <0.5         | <5        | 无      | 无     | 0.94                                     | 0.20                 |    |
|                  | 17、军山街蒲潭社区卫生计生服务站  | 10:10 | 10:10-15:30 | 武汉市疾病预防控制中心 | 15:30  | 末梢水  | <0.5         | <5        | 无      | 无     | 0.89                                     | 0.30                 |    |
|                  | 18、军山街凤凰苑社区卫生计生服务站 | 10:23 | 10:23-15:30 | 武汉市疾病预防控制中心 | 15:30  | 末梢水  | <0.5         | <5        | 无      | 无     | 0.91                                     | 0.20                 |    |
| 标准限值             |                    |       |             |             |        |      | 1.0          | 15        | 无异臭、异味 | 无     | 3                                        | 2≥末梢水≥0.05；2≥出厂水≥0.3 |    |