

武汉经开（汉南）生活饮用水 2025 年 7 月 20 日监测结果

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	游离氯 (mg/L)	
市级	1、长供沌口水厂	6:00	6:00-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	1.29	0.80	
市级	2、珠山湖大道振华路 47 号	11:07	11:07-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.32	0.50	
	3、车城北路东风公司地铁站 J 出口卫生间	11:21	11:21-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.26	0.50	
	4、联城路 79 号	11:36	11:36-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.06	0.40	
	5、沌口水厂薛峰转压站	10:48	10:48-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.19	0.50	
	6、沌口街正街 11 号	6:13	6:13-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.23	0.20	
区级	7、武汉自来水发展有限公司	7:57	7:57-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	0.80	

区级	8、汉南区马影河大道碧桂园酒店	7:35	7:35-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.20	
	9、汉南区幸福村 294 号	8:12	8:12-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.50	
区级	10、汉南第二水厂	9:27	9:27-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	0.80	
区级	11、汉南区湘口街晨曦路 102 号	8:51	8:51-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.20	
	12、汉南区湘口街汉江村 89 栋 1 号	9:10	9:10-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.30	
市级	13、武汉车都供水实业有限公司	6:45	6:45-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	1.12	0.60	
市级	14、军山街观阵岭 9 号	6:58	6:58-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.14	0.20	
	15、军山街檀军路龙湖社区	7:12	7:12-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.11	0.30	
	16、军山街海伦小镇营销中心	6:30	6:30-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.13	0.20	
	17、军山街蒲潭社区卫生计生服务站	10:08	10:08-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.10	0.20	

	18、军山街凤凰苑社区卫生计生服务站	10:23	10:23-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.19	0.20	
标准限值							1.0	15	无 异 臭、 异味	无	3	2≥末梢 水 ≥0.05; 2≥出厂 水≥0.3	