

武汉经开（汉南）生活饮用水 2025 年 8 月 22 日监测结果

| 水厂性质 (市、区、乡镇) | 采样地点 | 采样时间 | 检测时间 | 监测单位 | 信息发布时间 | 水质类型 | 监测指标 | | | | | | 建议 |
|------------------|---------------------------|-------|-------------|-------------|--------|------|--------------|-----------|-----|-------|--|---------------|----|
| | | | | | | | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L) | 游离氯 (mg/L) | |
| 市级 | 1、长供沌口水厂 | 6:10 | 06:10-15:30 | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00 | 出厂水 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 1.38 | 0.70 | |
| 市级 | 2、珠山湖大道振华路 47 号 | 11:20 | 11:20-15:30 | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00 | 末梢水 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 1.24 | 0.50 | |
| | 3、车城北路东风公司 地铁站 J 出口卫生间 | 11:45 | 11:45-15:30 | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00 | 末梢水 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 1.16 | 0.50 | |
| | 4、联城路 79 号 | 11:32 | 11:32-15:30 | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00 | 末梢水 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 1.09 | 0.30 | |
| | 5、沌口水厂薛峰转压 站 | 11:05 | 11:05-15:30 | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00 | 末梢水 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 1.21 | 0.50 | |
| | 6、沌口街正街 11 号 | 6:18 | 06:18-15:30 | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00 | 末梢水 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 1.17 | 0.20 | |
| 区级 | 7、武汉自来水发展有 限公司 | 8:03 | 08:03-15:30 | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00 | 出厂水 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | / | 1.0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-------|-------------|-------------|-------|-----|------|----|---|---|------|------|--|
| 区级 | 8、汉南区马影河大道碧桂园酒店 | 8:25 | 08:25-15:30 | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00 | 末梢水 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | / | 0.20 | |
| | 9、汉南区幸福村 294 号 | 8:40 | 08:40-15:30 | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00 | 末梢水 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | / | 0.50 | |
| 区级 | 10、汉南第二水厂 | 9:19 | 09:19-15:30 | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00 | 出厂水 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | / | 0.70 | |
| 区级 | 11、汉南区湘口街晨曦路 102 号 | 9:31 | 09:31-15:30 | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00 | 末梢水 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | / | 0.30 | |
| | 12、汉南区湘口街汉江村 89 栋 1 号 | 9:54 | 09:54-15:30 | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00 | 末梢水 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | / | 0.30 | |
| 市级 | 13、武汉车都供水实业有限公司 | 7:01 | 07:01-15:30 | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00 | 出厂水 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.99 | 0.70 | |
| 市级 | 14、军山街观阵岭 9 号 | 7:14 | 07:14-15:30 | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00 | 末梢水 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.98 | 0.30 | |
| | 15、军山街檀军路龙湖社区 | 7:34 | 07:34-15:30 | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00 | 末梢水 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.95 | 0.30 | |
| | 16、军山街海伦小镇营销中心 | 6:38 | 06:38-15:30 | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00 | 末梢水 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 1.25 | 0.20 | |
| | 17、军山街蒲潭社区卫生计生服务站 | 10:15 | 10:15-15:30 | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00 | 末梢水 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 1.09 | 0.30 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------|-------|-------------|-----------------|-------|-----|------|----|----------------|---|------|--------------------------------------|--|
| | 18、军山街凤凰苑社 区卫生计生服务站 | 10:28 | 10:28-15:30 | 武汉市疾病预 防控制中心 | 16:00 | 末梢水 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 1.02 | 0.30 | |
| 标准限值 | | | | | | | 1.0 | 15 | 无异 臭、 异味 | 无 | 3 | 2≥末梢 水 ≥0.05; 2≥出厂 水≥0.3 | |