

武汉经开（汉南）生活饮用水 2025 年 9 月 7 日监测结果

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	游离氯 (mg/L)	
市级	1、长供沌口水厂	6:13	06:13-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	1.05	0.80	
市级	2、珠山湖大道振华路 47 号	11:25	11:25-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.18	0.50	
	3、车城北路东风公司 地铁站 J 出口卫生间	11:36	11:36-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.13	0.50	
	4、联城路 79 号	11:50	11:50-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.01	0.20	
	5、沌口水厂薛峰转压 站	11:10	11:10-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.21	0.70	
	6、沌口街正街 11 号	6:26	06:26-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.25	0.20	
区级	7、武汉自来水发展有 限公司	8:10	08:10-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	1.0	

区级	8、汉南区马影河大道碧桂园酒店	7:45	07:45-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.20	
	9、汉南区幸福村 294 号	8:26	08:26-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.50	
区级	10、汉南第二水厂	9:01	09:01-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	0.80	
区级	11、汉南区湘口街晨曦路 102 号	9:18	09:18-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.30	
	12、汉南区湘口街汉江村 89 栋 1 号	9:29	09:29-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.30	
市级	13、武汉车都供水实业有限公司	6:58	06:58-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	0.96	0.70	
市级	14、军山街观阵岭 9 号	7:09	07:09-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.94	0.50	
	15、军山街檀军路龙湖社区	7:22	07:22-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.87	0.50	
	16、军山街海伦小镇营销中心	6:43	06:43-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.94	0.20	
	17、军山街蒲潭社区卫生计生服务站	10:19	10:19-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.86	0.30	

	18、军山街凤凰苑社区卫生计生服务站	10:38	10:38-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.93	0.30	
10:33-15:30							1.0	15	无异 臭、 异味	无	3	2≥末梢 水 ≥0.05; 2≥出厂 水≥0.3	