

武汉经开（汉南）生活饮用水 2025 年 9 月 29 日监测结果

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	游离氯 (mg/L)	
市级	1、长供沌口水厂	6:15	06:15-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	1.20	0.80	
市级	2、珠山湖大道振华路 47 号	11:24	11:24-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.34	0.50	
	3、车城北路东风公司 地铁站 J 出口卫生间	11:47	11:47-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.33	0.50	
	4、联城路 79 号	11:34	11:34-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.26	0.30	
	5、沌口水厂薛峰转压站	11:01	11:01-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.25	0.50	
	6、沌口街正街 11 号	6:27	06:27-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.40	0.20	
区级	7、武汉自来水发展有限公司	8:28	08:28-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	1.0	

区级	8、汉南区马影河大道碧桂园酒店	8:01	08:01-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.30	
	9、汉南区幸福村 294 号	8:35	08:35-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.50	
区级	10、汉南第二水厂	9:50	09:50-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	0.70	
区级	11、汉南区湘口街晨曦路 102 号	9:13	09:13-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.50	
	12、汉南区湘口街汉江村 89 栋 1 号	9:29	09:29-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.50	
市级	13、武汉车都供水实业有限公司	7:10	07:10-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	1.29	0.80	
市级	14、军山街观阵岭 9 号	7:22	07:22-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.27	0.30	
	15、军山街檀军路龙湖社区	7:33	07:33-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.13	0.30	
	16、军山街海伦小镇营销中心	6:49	06:49-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.17	0.20	
	17、军山街蒲潭社区卫生计生服务站	10:31	10:31-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.28	0.40	

	18、军山街凤凰苑社区卫生计生服务站	10:45	10:45-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.17	0.30	
标准限值							1.0	15	无 异 臭、 异味	无	3	2≥末梢 水 ≥0.05; 2≥出厂 水≥0.3	