

# 武汉经开（汉南）生活饮用水 2025 年 11 月 8 日监测结果

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数 (以 O <sub>2</sub> 计) (mg/L)	游离氯 (mg/L)	
市级	1、长供沌口水厂	6:15	6:15-15:30	武汉市疾病预防控控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	1.27	0.80	
市级	2、珠山湖大道振华路 47 号	11:00	11:00-15:30	武汉市疾病预防控控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.44	0.50	
	3、车城北路东风公司地铁站 J 出口卫生间	11:36	11:36-15:30	武汉市疾病预防控控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.37	0.50	
	4、联城路 79 号	11:19	11:19-15:30	武汉市疾病预防控控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.40	0.30	
	5、沌口水厂薛峰转压站	10:40	10:40-15:30	武汉市疾病预防控控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.45	0.60	
	6、沌口街正街 11 号	6:26	6:26-15:30	武汉市疾病预防控控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.99	0.30	
区级	7、武汉自来水发展有限公司	8:03	8:03-15:30	武汉市疾病预防控控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	1.0	

区级	8、汉南区马影河大道碧桂园酒店	7:50	7:50-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:0 0	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.20	
	9、汉南区幸福村 294 号	8:21	8:21-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:0 0	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.40	
区级	10、汉南第二水厂	9:27	9:27-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:0 0	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	0.90	
区级	11、汉南区湘口街晨曦路 102 号	8:44	8:44-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:0 0	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.30	
	12、汉南区湘口街汉江村 89 栋 1 号	9:00	9:00-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:0 0	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.30	
市级	13、武汉车都供水实业有限公司	7:06	7:06-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:0 0	出厂水	<0.5	<5	无	无	1.32	0.70	
市级	14、军山街观阵岭 9 号	7:18	7:18-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:0 0	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.25	0.50	
	15、军山街檀军路龙湖社区	7:30	7:30-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:0 0	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.24	0.30	
	16、军山街海伦小镇营销中心	6:45	6:45-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:0 0	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.22	0.20	
	17、军山街蒲潭社区卫生计生服务站	10:09	10:09-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:0 0	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.43	0.30	

	18、军山街凤凰苑社区卫 生计生服务站	10:22	10:22-15:30	武汉市疾病预 防控制中心	16:0 0	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.35	0.30	
标准限值							1.0	15	无 异 臭、 异味	无	3	$2 \geq$ 末 梢水 $\geq 0.05$ ； $2 \geq$ 出厂水 $\geq 0.3$	