

# 武汉经开（汉南）生活饮用水 2025 年 11 月 20 日监测结果

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数 (以 O <sub>2</sub> 计) (mg/L)	游离氯 (mg/L)	
市级	1、长供沌口水厂	6:08	06:08-15:30	武汉市疾病预 防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	0.77	1.0	
市级	2、珠山湖大道振华路 47 号	10:53	10:53-15:30	武汉市疾病预 防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.81	0.50	
	3、车城北路东风公司地 铁站 J 出口卫生间	11:31	11:31-15:30	武汉市疾病预 防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.98	0.50	
	4、联城路 79 号	11:15	11:15-15:30	武汉市疾病预 防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.89	0.30	
	5、沌口水厂薛峰转压站	10:35	10:35-15:30	武汉市疾病预 防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.87	0.40	
	6、沌口街正街 11 号	6:20	06:20-15:30	武汉市疾病预 防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.52	0.30	
区级	7、武汉自来水发展有限 公司	8:01	08:01-15:30	武汉市疾病预 防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	1.0	

区级	8、汉南区马影河大道碧桂园酒店	7:45	07:45-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.30	
	9、汉南区幸福村 294 号	8:15	08:15-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.50	
区级	10、汉南第二水厂	9:20	09:20-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	0.70	
区级	11、汉南区湘口街晨曦路 102 号	8:37	08:37-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.50	
	12、汉南区湘口街汉江村 89 栋 1 号	8:53	08:53-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.30	
市级	13、武汉车都供水实业有限公司	6:58	06:58-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	0.75	0.80	
市级	14、军山街观阵岭 9 号	7:12	07:12-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.71	0.50	
	15、军山街檀军路龙湖社区	7:23	07:23-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.73	0.50	
	16、军山街海伦小镇营销中心	6:38	06:38-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.72	0.30	
	17、军山街蒲潭社区卫生计生服务站	10:03	10:03-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.68	0.30	

	18、军山街凤凰苑社区卫 生计生服务站	10:18	10:18-15:30	武汉市疾病预 防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.74	0.30	
标准限值							1.0	15	无 异 臭、 异味	无	3	$2 \geq \text{末}$ $\text{梢水} \geq 0.05;$ $2 \geq \text{出}$ $\text{厂水} \geq 0.3$	