

武汉经开（汉南）生活饮用水 2025 年 11 月 25 日监测结果

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	游离氯 (mg/L)	
市级	1、长供沌口水厂	6:10	06:10-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	0.77	1.0	
市级	2、珠山湖大道振华路 47 号	11:20	11:20-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.90	0.50	
	3、车城北路东风公司地铁站 J 出口卫生间	11:28	11:28-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.05	0.50	
	4、联城路 79 号	11:40	11:40-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.76	0.30	
	5、沌口水厂薛峰转压站	11:03	11:03-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.76	0.40	
	6、沌口街正街 11 号	6:21	06:21-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.76	0.30	
区级	7、武汉自来水发展有限公司	8:03	08:03-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	1.0	

区级	8、汉南区马影河大道碧桂园酒店	7:42	07:42-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.30	
	9、汉南区幸福村 294 号	9:23	09:23-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.60	
区级	10、汉南第二水厂	8:58	08:58-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	1.0	
区级	11、汉南区湘口街晨曦路 102 号	9:15	09:15-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.50	
	12、汉南区湘口街汉江村 89 栋 1 号	9:32	09:32-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.30	
市级	13、武汉车都供水实业有限公司	6:51	06:51-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	0.70	0.70	
市级	14、军山街观阵岭 9 号	7:05	07:05-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.69	0.30	
	15、军山街檀军路龙湖社区	7:18	07:18-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.63	0.30	
	16、军山街海伦小镇营销中心	6:40	06:40-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.67	0.30	
	17、军山街蒲潭社区卫生计生服务站	10:18	10:18-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.69	0.30	

	18、军山街凤凰苑社区卫生计生服务站	10:33	10:33-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.67	0.30	
标准限值							1.0	15	无 异 臭、 异 味	无	3	2≥末 梢水 ≥0.05 ； 2≥ 出厂水 ≥0.3	