

武汉经开（汉南）生活饮用水_2025年12月08日监测结果

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	游离氯 (mg/L)	
市级	1、长供沌口水厂	6:10	6:10-15:30	武汉市疾病预 防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	0.75	0.70	
市级	2、珠山湖大道振华路 47 号	10:56	10:56-15:30	武汉市疾病预 防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.61	0.50	
	3、车城北路东风公司地 铁站 J 出口卫生间	11:33	11:33-15:30	武汉市疾病预 防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.66	0.50	
	4、联城路 79 号	11:15	11:15-15:30	武汉市疾病预 防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.62	0.30	
	5、沌口水厂薛峰转压站	10:39	10:39-15:30	武汉市疾病预 防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.66	0.60	
	6、沌口街正街 11 号	6:24	6:24-15:30	武汉市疾病预 防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.67	0.30	
区级	7、武汉自来水发展有限 公司	8:05	8:05-15:30	武汉市疾病预 防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	0.80	
区级	8、汉南区马影河大道碧	7:48	7:48-15:30	武汉市疾病预	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.30	

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	游离氯 (mg/L)	
	桂园酒店			防控制中心									
	9、汉南区幸福村 294 号	8:20	8:20-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.40	
区级	10、汉南第二水厂	9:23	9:23-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	0.70	
区级	11、汉南区湘口街晨曦路 102 号	8:40	8:40-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.30	
	12、汉南区湘口街汉江村 89 栋 1 号	8:58	8:58-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.30	
市级	13、武汉车都供水实业有限公司	7:02	7:02-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	0.61	0.80	
	14、军山街观阵岭 9 号	7:13	7:13-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.58	0.50	
	15、军山街檀军路龙湖社区	7:25	7:25-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.57	0.50	

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	游离氯 (mg/L)	
市级	16、军山街海伦小镇营销中心	6:40	6:40-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.60	0.30	
	17、军山街蒲潭社区卫生计生服务站	10:05	10:05-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.62	0.30	
	18、军山街凤凰苑社区卫生计生服务站	10:20	10:20-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.60	0.30	
标准限值							1.0	15	无 异臭、 异味	无	3	2≥末 梢水≥ 0.05； 2 ≥出厂 水≥0.3	