

武汉经开（汉南）生活饮用水 2025 年 12 月 10 日监测结果

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	游离氯 (mg/L)	
市级	1、长供沌口水厂	6:10	6:10-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	0.58	0.80	
市级	2、珠山湖大道振华路 47 号	11:17	11:17-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.61	0.50	
	3、车城北路东风公司地铁站 J 出口卫生间	11:40	11:40-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.60	0.50	
	4、联城路 79 号	11:26	11:26-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.67	0.30	
	5、沌口水厂薛峰转压站	10:52	10:52-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.85	0.50	
	6、沌口街正街 11 号	6:23	6:23-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.66	0.30	
区级	7、武汉自来水发展有限公司	8:25	8:25-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	1.0	
区级	8、汉南区马影河大道碧	7:51	7:51-15:30	武汉市疾病预	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.30	

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	游离氯 (mg/L)	
	桂园酒店			防控制中心									
	9、汉南区幸福村 294 号	8:32	8:32-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.50	
区级	10、汉南第二水厂	9:45	9:45-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	0.70	
区级	11、汉南区湘口街晨曦路 102 号	9:10	9:10-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.30	
	12、汉南区湘口街汉江村 89 栋 1 号	9:25	9:25-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.30	
市级	13、武汉车都供水实业有限公司	7:08	7:08-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	0.64	0.80	
	14、军山街观阵岭 9 号	7:20	7:20-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.64	0.50	
	15、军山街檀军路龙湖社区	7:33	7:33-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.67	0.50	

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	游离氯 (mg/L)	
市级	16、军山街海伦小镇营销中心	6:47	6:47-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.72	0.30	
	17、军山街蒲潭社区卫生计生服务站	10:25	10:25-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.62	0.30	
	18、军山街凤凰苑社区卫生计生服务站	10:38	10:38-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.55	0.30	
标准限值							1.0	15	无 异臭、 异味	无	3	2≥末梢水≥0.05； 2≥出厂水≥0.3	