

武汉经开（汉南）生活饮用水_2025年12月11日监测结果

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	游离氯 (mg/L)	
市级	1、长供沌口水厂	6:15	6:15-15:40	武汉市疾病预 防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	0.70	0.70	
市级	2、珠山湖大道振华路 47 号	11:03	11:03-15:40	武汉市疾病预 防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.72	0.50	
	3、车城北路东风公司地 铁站 J 出口卫生间	11:41	11:41-15:40	武汉市疾病预 防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.71	0.50	
	4、联城路 79 号	11:23	11:23-15:40	武汉市疾病预 防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.77	0.30	
	5、沌口水厂薛峰转压站	10:41	10:41-15:40	武汉市疾病预 防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.71	0.50	
	6、沌口街正街 11 号	6:30	6:30-15:40	武汉市疾病预 防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.69	0.30	
区级	7、武汉自来水发展有限 公司	8:12	8:12-15:40	武汉市疾病预 防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	1.0	
区级	8、汉南区马影河大道碧	7:51	7:51-15:40	武汉市疾病预	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.30	

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度(NTU)	色度(度)	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	游离氯(mg/L)	
	桂园酒店			防控制中心									
	9、汉南区幸福村 294 号	8:21	8:21-15:40	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.50	
区级	10、汉南第二水厂	9:29	9:29-15:40	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	0.80	
区级	11、汉南区湘口街晨曦路 102 号	8:46	8:46-15:40	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.50	
	12、汉南区湘口街汉江村 89 栋 1 号	9:00	9:00-15:40	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.30	
市级	13、武汉车都供水实业有限公司	7:07	7:07-15:40	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	0.63	0.90	
	14、军山街观阵岭 9 号	7:18	7:18-15:40	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.68	0.50	
	15、军山街檀军路龙湖社区	7:30	7:30-15:40	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.64	0.50	

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度(NTU)	色度(度)	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	游离氯(mg/L)	
市级	16、军山街海伦小镇营销中心	6:48	6:48-15:40	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.67	0.30	
	17、军山街蒲潭社区卫生计生服务站	10:10	10:10-15:40	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.73	0.30	
	18、军山街凤凰苑社区卫生计生服务站	10:23	10:23-15:40	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.70	0.30	
标准限值							1.0	15	无异臭、异味	无	3	2≥末梢水≥0.05；2≥出厂水≥0.3	