

武汉经开（汉南）生活饮用水 2025 年 12 月 20 日监测结果

| 水厂性质 (市、区、乡镇) | 采样地点 | 采样时间 | 检测时间 | 监测单位 | 信息发布时间 | 水质类型 | 监测指标 | | | | | | 建议 |
|------------------|---------------------|-------|-------------|--------------|--------|------|----------|-------|-----|-------|--------------------|-----------|----|
| | | | | | | | 浑浊度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 游离氯(mg/L) | |
| 市级 | 1、长供沌口水厂 | 6:08 | 6:08-15:30 | 武汉市疾病预防控控制中心 | 16:00 | 出厂水 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.55 | 0.80 | |
| 市级 | 2、珠山湖大道振华路47号 | 11:13 | 11:13-15:30 | 武汉市疾病预防控控制中心 | 16:00 | 末梢水 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.84 | 0.50 | |
| | 3、车城北路东风公司地铁站J出口卫生间 | 11:27 | 11:27-15:30 | 武汉市疾病预防控控制中心 | 16:00 | 末梢水 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.86 | 0.50 | |
| | 4、联城路79号 | 11:45 | 11:45-15:30 | 武汉市疾病预防控控制中心 | 16:00 | 末梢水 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 1.00 | 0.30 | |
| | 5、沌口水厂薛峰转压站 | 10:57 | 10:57-15:30 | 武汉市疾病预防控控制中心 | 16:00 | 末梢水 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.74 | 0.50 | |
| | 6、沌口街正街11号 | 6:20 | 6:20-15:30 | 武汉市疾病预防控控制中心 | 16:00 | 末梢水 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.94 | 0.30 | |
| 区级 | 7、武汉自来水发展有限公司 | 8:03 | 8:03-15:30 | 武汉市疾病预防控控制中心 | 16:00 | 出厂水 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | / | 0.70 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-------|-------------|-------------|-------|-----|------|----|---|---|------|------|--|
| | 8、汉南区马影河大道碧桂园酒店 | 7:45 | 7:45-15:30 | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00 | 末梢水 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | / | 0.30 | |
| 区级 | 9、汉南区幸福村 294 号 | 8:20 | 8:20-15:30 | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00 | 末梢水 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | / | 0.50 | |
| 区级 | 10、汉南第二水厂 | 9:30 | 9:30-15:30 | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00 | 出厂水 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | / | 0.80 | |
| 区级 | 11、汉南区湘口街晨曦路 102 号 | 8:50 | 8:50-15:30 | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00 | 末梢水 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | / | 0.30 | |
| 区级 | 12、汉南区湘口街汉江村 89 栋 1 号 | 9:10 | 9:10-15:30 | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00 | 末梢水 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | / | 0.30 | |
| 市级 | 13、武汉车都供水实业有限公司 | 6:57 | 6:57-15:30 | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00 | 出厂水 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.81 | 1.0 | |
| 市级 | 14、军山街观阵岭 9 号 | 7:08 | 7:08-15:30 | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00 | 末梢水 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.89 | 0.50 | |
| | 15、军山街檀军路龙湖社区 | 7:23 | 7:23-15:30 | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00 | 末梢水 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.85 | 0.50 | |
| | 16、军山街海伦小镇营销中心 | 6:38 | 6:38-15:30 | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00 | 末梢水 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.83 | 0.30 | |
| | 17、军山街蒲潭社区卫生计生服务站 | 10:10 | 10:10-15:30 | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00 | 末梢水 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.92 | 0.30 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------|-------|-------------|-------------|-------|-----|------|----|---------------|---|------|----------------------------------|--|
| | 18、军山街凤凰苑社区卫生计生服务站 | 10:27 | 10:27-15:30 | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00 | 末梢水 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.94 | 0.30 | |
| 标准限值 | | | | | | | 1.0 | 15 | 无 臭、 异味 | 无 | 3 | 2≥末梢水 ≥0.05; 2≥出厂水 ≥0.3 | |