# 武汉经开（汉南）生活饮用水 2026 年 1 月 27 日监测结果

| 水厂性质（市、区、乡镇） | 采样地点 | 采样时间 | 检测时间 | 监测单位 | 信息发布时间 | 水质类型 | 监测指标 | | | | | | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 浑浊度（NTU） | 色度（度） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 游离氯（mg/L） | |
| 市级 | 1、长供沌口水厂 | 6:35 | 6:35-15：40 | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00 | 出厂水 | <0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.57 | 0.80 | |
| 市级 | 2、珠山湖大道振华路 47 号 | 11:01 | 11:01-15：40 | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00 | 末梢水 | <0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.64 | 0.50 | |
| | 3、车城北路东风公司地 铁站J 出口卫生间 | 11:28 | 11:28-15：40 | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00 | 末梢水 | <0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.71 | 0.50 | |
| | 4、联城路79 号 | 11:13 | 11:13-15：40 | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00 | 末梢水 | <0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.52 | 0.30 | |
| | 5、沌口水厂薛峰转压站 | 10:49 | 10:49-15：40 | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00 | 末梢水 | <0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.73 | 0.50 | |
| | 6、沌口街正街11 号 | 6:49 | 6:49-15：40 | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00 | 末梢水 | <0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.79 | 0.50 | |
| 区级 | 7、武汉自来水发展有限公司 | 8:27 | 8:27-15：40 | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00 | 出厂水 | 0.6 | ＜5 | 无 | 无 | / | 0.70 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区级 | 8、汉南区马影河大道碧桂园酒店 | 8:17 | 8:17-15：40 | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00 | 末梢水 | <0.5 | ＜5 | 无 | 无 | / | 0.30 | |
| | 9、汉南区幸福村 294 号 | 8:48 | 8:48-15：40 | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00 | 末梢水 | <0.5 | ＜5 | 无 | 无 | / | 0.30 | |
| 区级 | 10、汉南第二水厂 | 9:16 | 9:16-15：40 | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00 | 出厂水 | 0.6 | ＜5 | 无 | 无 | / | 0.90 | |
| 区级 | 11、汉南区湘口街晨曦路 102 号 | 9:35 | 9:35-15：40 | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00 | 末梢水 | <0.5 | ＜5 | 无 | 无 | / | 0.50 | |
| | 12、汉南区湘口街汉江村 89 栋 1 号 | 9:54 | 9:54-15：40 | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00 | 末梢水 | <0.5 | ＜5 | 无 | 无 | / | 0.40 | |
| 市级 | 13、武汉车都供水实业有限公司 | 7:25 | 7:25-15：40 | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00 | 出厂水 | <0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.52 | 0.80 | |
| 市级 | 14、军山街观阵岭 9 号 | 7:39 | 7:39-15：40 | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00 | 末梢水 | <0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.59 | 0.50 | |
| | 15、军山街檀军路龙湖社区 | 7:51 | 7:51-15：40 | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00 | 末梢水 | <0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.63 | 0.50 | |
| | 16、军山街海伦小镇营销中心 | 7:10 | 7:10-15：40 | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00 | 末梢水 | <0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.69 | 0.40 | |
| 市级 | 17、军山街蒲潭社区卫生计生服务站 | 10:26 | 10:26-15：40 | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00 | 末梢水 | <0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 0.91 | 0.50 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18、军山街凤凰苑社区卫生计生服务站 | 10:38 | 10:38-15：40 | 武汉市疾病预防控制中心 | 16:00 | 末梢水 | <0.5 | ＜5 | 无 | 无 | 1.24 | 0.50 | |
| 标准限值 | | | | | | | 1.0 | 15 | 无异臭、异味 | 无 | 3 | 2≥末梢水≥0.05；2≥出厂水≥0.3 | |