武汉经开（汉南）生活饮用水 2026 年 2 月 2 日监测结果

水厂性质（市、区、乡镇）	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度（NTU）	色度（度）	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L）	游离氯（mg/L）	
市级	1、长供沌口水厂	6:43	6:43-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	＜5	无	无	0.80	0.80	
市级	2、珠山湖大道振华路 47 号	11:16	11:16-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	0.79	0.50	
	3、车城北路东风公司地铁站J 出口卫生间	11:46	11:46-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	0.84	0.50	
	4、联城路79 号	11:31	11:31-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	0.71	0.30	
	5、沌口水厂薛峰转压站	10:54	10:54-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	0.99	0.50	
	6、沌口街正街11 号	7:00	7:00-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	0.66	0.40	
区级	7、武汉自来水发展有限公司	8:31	8:31-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	0.5	＜5	无	无	/	0.70	

区级	8、汉南区马影河大道碧桂园酒店	8:13	8:13-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	/	0.30	
	9、汉南区幸福村 294 号	8:44	8:44-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	/	0.50	
区级	10、汉南第二水厂	9:49	9:49-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	＜5	无	无	/	1.0	
区级	11、汉南区湘口街晨曦路 102 号	9:13	9:13-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	/	0.50	
	12、汉南区湘口街汉江村 89 栋 1 号	9:30	9:30-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	/	0.50	
市级	13、武汉车都供水实业有限公司	7:30	7:30-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	＜5	无	无	0.79	0.80	
市级	14、军山街观阵岭 9 号	7:43	7:43-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	0.73	0.40	
	15、军山街檀军路龙湖社区	7:56	7:56-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	0.69	0.50	
	16、军山街海伦小镇营销中心	7:16	7:16-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	0.68	0.50	
市级	17、军山街蒲潭社区卫生计生服务站	10:25	10:25-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	0.70	0.50	

	18、军山街凤凰苑社区卫生计生服务站	10:38	10:38-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	0.65	0.50	
标准限值							1.0	15	无异臭、异味	无	3	2≥末梢水≥0.05；2≥出厂水≥0.3	