

## 武汉经开（汉南）生活饮用水 2026 年 2 月 7 日监测结果

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数 (以O <sub>2</sub> 计) (mg/L)	游离氯 (mg/L)	
市级	1、长供沌口水厂	6:11	6:11-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	0.51	0.80	
市级	2、珠山湖大道振华路 47 号	11:00	11:00-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.56	0.50	
	3、车城北路东风公司 地铁站J出口卫生间	11:20	11:20-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.54	0.50	
	4、联城路 79 号	11:36	11:36-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.57	0.30	
	5、沌口水厂薛峰转压站	10:43	10:43-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.56	0.50	
	6、沌口街正街 11 号	6:21	6:21-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.54	0.40	
区级	7、武汉自来水发展有限公司	8:10	8:10-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	0.5	<5	无	无	/	0.70	

区级	8、汉南区马影河大道碧桂园酒店	7:52	7:52-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.30	
	9、汉南区幸福村 294 号	8:23	8:23-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.50	
区级	10、汉南第二水厂	9:03	9:03-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	1.0	
区级	11、汉南区湘口街晨曦路 102 号	9:16	9:16-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.50	
	12、汉南区湘口街汉江村 89 栋 1 号	9:32	9:32-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.50	
市级	13、武汉车都供水实业有限公司	6:53	6:53-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	0.57	0.80	
市级	14、军山街观阵岭 9 号	7:18	7:18-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.61	0.50	
	15、军山街檀军路龙湖社区	7:34	7:34-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.60	0.40	
	16、军山街海伦小镇营销中心	6:43	6:43-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.59	0.40	
	17、军山街蒲潭社区卫生计生服务站	10:15	10:15-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.61	0.50	

	18、军山街凤凰苑社区卫生计生服务站	10:30	10:30-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.61	0.50	
标准限值							1.0	15	无 异 臭、 异 味	无	3	2≥末梢水 ≥0.05; 2≥出厂水 ≥0.3	