武汉经开（汉南）生活饮用水 2026 年 2 月 22 日监测结果

水厂性质（市、区、乡镇）	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度（NTU）	色度（度）	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L）	游离氯（mg/L）	
市级	1、长供沌口水厂	6:30	6:30-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	＜5	无	无	0.72	0.70	
市级	2、珠山湖大道振华路 47 号	11:00	11:00-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	0.79	0.50	
	3、车城北路东风公司地铁站J 出口卫生间	11:32	11:32-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	0.58	0.50	
	4、联城路79 号	11:16	11:16-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	0.53	0.40	
	5、沌口水厂薛峰转压站	10:41	10:41-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	0.63	0.50	
	6、沌口街正街11 号	6:41	6:41-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	0.74	0.40	
区级	7、武汉自来水发展有限公司	8:16	8:16-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	＜5	无	无	/	0.80	

区级	8、汉南区马影河大道碧桂园酒店	8:00	8:00-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	/	0.30	
	9、汉南区幸福村 294 号	8:28	8:28-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	/	0.50	
区级	10、汉南第二水厂	8:59	8:59-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	＜5	无	无	/	0.80	
区级	11、汉南区湘口街晨曦路 102 号	9:12	9:12-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	/	0.40	
	12、汉南区湘口街汉江村 89 栋 1 号	9:30	9:30-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	/	0.40	
市级	13、武汉车都供水实业有限公司	7:10	7:10-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	＜5	无	无	0.74	0.80	
市级	14、军山街观阵岭 9 号	7:23	7:23-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	0.6	＜5	无	无	0.66	0.50	
	15、军山街檀军路龙湖社区	7:34	7:34-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	0.66	0.40	
	16、军山街海伦小镇营销中心	6:57	6:57-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	0.70	0.40	
市级	17、军山街蒲潭社区卫生计生服务站	10:07	10:07-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	0.66	0.50	

	18、军山街凤凰苑社区卫生计生服务站	10:21	10:21-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	0.69	0.50	
标准限值							1.0	15	无异臭、异味	无	3	2≥末梢水≥0.05；2≥出厂水≥0.3	