武汉经开（汉南）生活饮用水 2026 年 2 月 28 日监测结果

水厂性质（市、区、乡镇）	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度（NTU）	色度（度）	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L）	游离氯（mg/L）	
市级	1、长供沌口水厂	6:40	6:40-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	＜5	无	无	0.72	0.80	
市级	2、珠山湖大道振华路 47 号	11:13	11:13-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	0.63	0.50	
	3、车城北路东风公司地铁站J 出口卫生间	11:41	11:41-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	0.67	0.50	
	4、联城路79 号	11:23	11:23-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	0.68	0.50	
	5、沌口水厂薛峰转压站	10:46	10:46-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	0.76	0.50	
	6、沌口街正街11 号	6:52	6:52-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	0.67	0.40	
区级	7、武汉自来水发展有限公司	8:21	8:21-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	＜5	无	无	/	0.70	

区级	8、中国石油武汉汉洪加油站	8:01	8:01-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	/	0.30	
	9、汉南区幸福村 294 号	8:34	8:34-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	/	0.50	
区级	10、汉南第二水厂	9:44	9:44-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	＜5	无	无	/	0.80	
区级	11、汉南区湘口街晨曦路 102 号	9:05	9:05-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	/	0.40	
	12、汉南区湘口街汉江村 89 栋 1 号	9:21	9:21-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	/	0.50	
市级	13、武汉车都供水实业有限公司	7:24	7:24-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	＜5	无	无	0.68	1.0	
市级	14、军山街观阵岭 9 号	7:36	7:36-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	0.68	0.50	
	15、军山街檀军路龙湖社区	7:48	7:48-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	0.63	0.50	
	16、军山街海伦小镇营销中心	7:13	7:13-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	0.59	0.50	
市级	17、军山街蒲潭社区卫生计生服务站	10:16	10:16-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	0.70	0.50	

	18、军山街凤凰苑社区卫生计生服务站	10:32	10:32-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	0.63	0.50	
标准限值							1.0	15	无异臭、异味	无	3	2≥末梢水≥0.05；2≥出厂水≥0.3	