武汉经开（汉南）生活饮用水2026年3月5日监测结果

水厂性质（市、区、乡镇）	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度（NTU）	色度（度）	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L）	游离氯（mg/L）	
市级	1、长供沌口水厂	6:20	6:20-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	< 5	无	无	0.78	0.70	
市级	2、珠山湖大道振华路47号	11:04	11:04-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	< 5	无	无	0.82	0.40	
	3、车城北路东风公司地铁站J出口卫生间	11:40	11:40-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	< 5	无	无	0.79	0.50	
	4、联城路79号	11:25	11:25-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	< 5	无	无	0.67	0.50	
	5、沌口水厂薛峰转压站	10:46	10:46-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	< 5	无	无	0.72	0.40	
	6、沌口街正街11号	6:34	6:34-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	< 5	无	无	0.71	0.30	
区级	7、武汉自来水发展有限公司	8:15	8:15-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	< 5	无	无	/	0.70	

区级	8、中国石油武汉汉洪加油站	7:53	7:53-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	/	0.30	
	9、汉南区幸福村 294 号	8:27	8:27-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	/	0.50	
区级	10、汉南第二水厂	9:31	9:31-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	＜5	无	无	/	0.80	
区级	11、汉南区湘口街晨曦路 102 号	8:49	8:49-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	/	0.30	
	12、汉南区湘口街汉江村 89 栋 1 号	9:05	9:05-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	/	0.30	
市级	13、武汉车都供水实业有限公司	7:13	7:13-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	＜5	无	无	0.75	0.70	
市级	14、军山街观阵岭 9 号	7:26	7:26-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	0.76	0.40	
	15、军山街檀军路龙湖社区	7:38	7:38-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	0.70	0.40	
	16、军山街海伦小镇营销中心	6:53	6:53-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	0.69	0.30	
	17、军山街蒲潭社区卫生 计生服务站	10:13	10:13-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	0.72	0.50	

	18、军山街凤凰苑社区卫生计生服务站	10:28	10:28-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	< 5	无	无	0.67	0.50	
标准限值							1.0	15	无异臭、异味	无	3	2≥末梢水≥0.05；2≥出厂水≥0.3	