武汉经开（汉南）生活饮用水2026年3月8日监测结果

水厂性质（市、区、乡镇）	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度（NTU）	色度（度）	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L）	游离氯（mg/L）	
市级	1、长供沌口水厂	6:21	6:21-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	< 5	无	无	0.73	0.70	
市级	2、珠山湖大道振华路47号	11:02	11:02-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	< 5	无	无	0.84	0.50	
	3、车城北路东风公司地铁站J出口卫生间	11:38	11:38-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	< 5	无	无	0.69	0.50	
	4、联城路79号	11:24	11:24-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	< 5	无	无	0.92	0.50	
	5、沌口水厂薛峰转压站	10:45	10:45-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	< 5	无	无	0.65	0.50	
	6、沌口街正街11号	6:33	6:33-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	< 5	无	无	0.71	0.30	
区级	7、武汉自来水发展有限公司	8:10	8:10-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	< 5	无	无	/	0.80	

区级	8、中国石油武汉汉洪加油站	7:55	7:55-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	/	0.30	
	9、汉南区幸福村 294 号	8:27	8:27-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	/	0.50	
区级	10、汉南第二水厂	9:30	9:30-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	＜5	无	无	/	0.80	
区级	11、汉南区湘口街晨曦路 102 号	8:50	8:50-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	/	0.40	
	12、汉南区湘口街汉江村 89 栋 1 号	9:05	9:05-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	/	0.30	
市级	13、武汉车都供水实业有限公司	7:05	7:05-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	＜5	无	无	0.82	0.80	
市级	14、军山街观阵岭 9 号	7:20	7:20-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	0.73	0.30	
	15、军山街檀军路龙湖社区	7:33	7:33-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	0.75	0.30	
	16、军山街海伦小镇营销中心	6:51	6:51-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	0.68	0.40	
	17、军山街蒲潭社区卫生 计生服务站	10:09	10:09-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	0.94	0.50	

	18、军山街凤凰苑社区卫生计生服务站	10:25	10:25-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	< 5	无	无	0.81	0.50	
标准限值							1.0	15	无异臭、异味	无	3	2≥末梢水≥0.05；2≥出厂水≥0.3	