武汉经开（汉南）生活饮用水2026年3月11日监测结果

水厂性质（市、区、乡镇）	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度（NTU）	色度（度）	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L）	游离氯（mg/L）	
市级	1、长供沌口水厂	6：05	6：05-15：30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	＜5	无	无	0.73	0.80	
市级	2、珠山湖大道振华路47号	11：15	11：15-15：30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	0.87	0.50	
	3、车城北路东风公司地铁站J出口卫生间	11：25	11：25-15：30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	0.89	0.50	
	4、联城路79号	11：38	11：38-15：30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	0.78	0.30	
	5、沌口水厂薛峰转压站	11：01	11：01-15：30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	0.81	0.40	
	6、沌口街正街11号	6：17	6：17-15：30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	0.69	0.30	
区级	7、武汉自来水发展有限公司	8：02	8：02-15：30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	＜5	无	无	/	0.80	

区级	8、中国石油武汉汉洪加油站	7：40	7：40-15：30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	/	0.30	
	9、汉南区幸福村 294 号	9：18	9：18-15：30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	/	0.50	
区级	10、汉南第二水厂	8：56	8：56-15：30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	＜5	无	无	/	1.0	
区级	11、汉南区湘口街晨曦路 102 号	9：12	9：12-15：30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	/	0.50	
	12、汉南区湘口街汉江村 89 栋 1 号	9：28	9：28-15：30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	/	0.50	
市级	13、武汉车都供水实业有限公司	6：50	6：50-15：30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	＜5	无	无	0.65	0.70	
市级	14、军山街观阵岭 9 号	7：04	7：04-15：30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	0.74	0.30	
	15、军山街檀军路龙湖社区	7：17	7：17-15：30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	0.84	0.30	
	16、军山街海伦小镇营销中心	6：39	6：39-15：30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	0.67	0.20	
	17、军山街蒲潭社区卫生 计生服务站	10：17	10：17-15：30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	＜5	无	无	0.56	0.50	

	18、军山街凤凰苑社区卫生计生服务站	10：31	10：31-15：30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	< 5	无	无	0.68	0.50	
标准限值							1.0	15	无异臭、异味	无	3	2≥末梢水≥0.05；2≥出厂水≥0.3	