

# 武汉经开（汉南）生活饮用水 2026 年 5 月 24 日监测结果

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布 时间	水质 类型	监测指标						建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和 味	肉眼 可见	高锰酸盐指 数 (以 O <sub>2</sub> 计) (mg/L)	游离氯 (mg/L)	
市级	1、长供沌口水厂	6:05	6:05-15:30	武汉市疾病预 防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	< 5	无	无	1.21	0.80	
市级	2、珠山湖大道振华路 47 号	11:14	11:14-15:30	武汉市疾病预 防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	< 5	无	无	0.80	0.50	
	3、车城北路东风公司地 铁站 J 出口卫生间	11:39	11:39-15:30	武汉市疾病预 防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	< 5	无	无	0.97	0.50	
	4、联城路 79 号	11:22	11:22-15:30	武汉市疾病预 防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	< 5	无	无	0.83	0.30	
	5、沌口水厂薛峰转压站	10:48	10:48-15:30	武汉市疾病预 防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	< 5	无	无	0.83	0.50	
	6、沌口街正街 11 号	6:17	6:17-15:30	武汉市疾病预 防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	< 5	无	无	0.71	0.30	
区级	7、武汉自来水发展有限 公司	8:19	8:19-15:30	武汉市疾病预 防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	< 5	无	无	/	1.0	

区级	8、中国石油武汉汉洪加油站	7:49	7:49-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.30	
	9、汉南区幸福村 294 号	8:26	8:26-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.50	
区级	10、汉南第二水厂	9:40	9:40-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	0.70	
区级	11、汉南区湘口街晨曦路 102 号	9:05	9:05-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.50	
	12、汉南区湘口街汉江村 89 栋 1 号	9:20	9:20-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.50	
市级	13、武汉车都供水实业有限公司	7:00	7:00-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	0.80	0.80	
市级	14、军山街观阵岭 9 号	7:12	7:12-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.81	0.50	
	15、军山街檀军路龙湖社区	7:23	7:23-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.76	0.50	
	16、军山街海伦小镇营销中心	6:39	6:39-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.75	0.30	
	17、军山街蒲潭社区卫生计生服务站	10:21	10:21-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.71	0.30	

	18、军山街凤凰苑社区卫生计生服务站	10:31	10:31-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.84	0.20	
标准限值							1.0	15	无 异 臭、 异味	无	3	2≥末梢 水 ≥0.05; 2≥出 厂 水 ≥0.3	