

武汉经开（汉南）生活饮用水 2026 年 7 月 12 日监测结果

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可见	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	游离氯 (mg/L)	
市级	1、长供沌口水厂	6:20	6:20-15:00	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	< 5	无	无	1.16	0.70	
市级	2、珠山湖大道振华路 47 号	11:03	11:03-15:00	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	< 5	无	无	1.17	0.50	
	3、车城北路东风公司地铁站 J 出口卫生间	11:41	11:41-15:00	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	< 5	无	无	1.19	0.50	
	4、联城路 79 号	11:25	11:25-15:00	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	< 5	无	无	1.17	0.30	
	5、沌口水厂薛峰转压站	10:45	10:45-15:00	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	< 5	无	无	1.36	0.50	
	6、沌口街正街 11 号	6:31	6:31-15:00	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	< 5	无	无	1.57	0.20	
区级	7、武汉自来水发展有限公司	8:14	8:14-15:00	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	< 5	无	无	/	1.0	

区级	8、中国石油武汉汉洪加油站	7:53	7:53-15:00	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.30	
	9、汉南区幸福村 294 号	8:26	8:26-15:00	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.50	
区级	10、汉南第二水厂	9:30	9:30-15:00	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	0.70	
区级	11、汉南区湘口街晨曦路 102 号	8:50	8:50-15:00	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	0.86	<5	无	无	/	0.50	
	12、汉南区湘口街汉江村 89 栋 1 号	9:04	9:04-15:00	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	0.57	<5	无	无	/	0.30	
市级	13、武汉车都供水实业有限公司	7:12	7:12-15:00	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	1.25	1.0	
市级	14、军山街观阵岭 9 号	7:23	7:23-15:00	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.09	0.30	
	15、军山街檀军路龙湖社区	7:34	7:34-15:00	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.05	0.40	
	16、军山街海伦小镇营销中心	6:51	6:51-15:00	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.02	0.20	
	17、军山街蒲潭社区卫生计生服务站	10:12	10:12-15:00	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.22	0.30	

	18、军山街凤凰苑社区卫生计生服务站	10:26	10:26-15:00	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	< 5	无	无	1.11	0.30	
标准限值							1.0	15	无 异 臭、 异味	无	3	2≥末 梢 水 ≥0.05; 2≥出 厂 水 ≥0.3	