

武汉经开（汉南）生活饮用水 2026 年 7 月 23 日监测结果

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可见	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	游离氯 (mg/L)	
市级	1、长供沌口水厂	6:07	6:07-15:00	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	< 5	无	无	0.70	0.70	
市级	2、珠山湖大道振华路 47 号	11:12	11:12-15:00	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	< 5	无	无	0.99	0.50	
	3、车城北路东风公司地铁站 J 出口卫生间	11:33	11:33-15:00	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	< 5	无	无	0.98	0.50	
	4、联城路 79 号	11:20	11:20-15:00	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	< 5	无	无	1.13	0.20	
	5、沌口水厂薛峰转压站	10:56	10:56-15:00	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	< 5	无	无	1.01	0.50	
	6、沌口街正街 11 号	6:18	6:18-15:00	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	< 5	无	无	1.03	0.30	
区级	7、武汉自来水发展有限公司	8:00	8:00-15:00	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	< 5	无	无	/	0.90	

区级	8、中国石油武汉汉洪加油站	7:40	7:40-15:00	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	0.5	<5	无	无	/	0.20	
	9、汉南区幸福村 294 号	7:55	7:55-15:00	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.50	
区级	10、汉南第二水厂	9:16	9:16-15:00	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	1.0	
区级	11、汉南区湘口街晨曦路 102 号	8:20	8:20-15:00	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.50	
	12、汉南区湘口街汉江村 89 栋 1 号	8:33	8:33-15:00	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.30	
市级	13、武汉车都供水实业有限公司	7:01	7:01-15:00	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	0.91	0.70	
市级	14、军山街观阵岭 9 号	7:14	7:14-15:00	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.11	0.30	
	15、军山街檀军路龙湖社区	7:26	7:26-15:00	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.03	0.40	
	16、军山街海伦小镇营销中心	6:43	6:43-15:00	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.01	0.20	
	17、军山街蒲潭社区卫生计生服务站	10:26	10:26-15:00	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.92	0.30	

	18、军山街凤凰苑社区卫生计生服务站	10:39	10:39-15:00	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	< 5	无	无	0.93	0.30	
标准限值							1.0	15	无 异 臭、 异味	无	3	2≥末 梢 水 ≥0.05; 2≥出 厂 水 ≥0.3	