

武汉经开（汉南）生活饮用水 2025 年 4 月 21 日监测结果

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	游离氯 (mg/L)	
市级	1、长供沌口水厂	06:03	06:03-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	1.08	0.90	
市级	2、珠山湖大道振华路 47 号	11:19	11:19-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.08	0.60	
	3、车城北路东风公司地铁站 J 出口卫生间	11:48	11:48-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.12	0.70	
	4、联城路 79 号	11:34	11:34-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.11	0.50	
	5、沌口水厂薛峰增压站	10:57	10:57-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.08	0.80	

	6、沌口街正街 11 号	06:17	06:17-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.02	0.50	
区级	7、武汉自来水发展有限公司	08:12	08:12-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	0.80	
区级	8、汉南区马影河大道碧桂园酒店	07:51	07:51-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.40	
	9、汉南区幸福村 294 号	08:25	08:25-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.60	
区级	10、汉南第二水厂	09:07	09:07-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	1.00	
区级	11、汉南区湘口街晨曦路 102 号	09:23	09:23-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.70	
	12、汉南区湘口街汉江村 89 栋 1 号	09:39	09:39-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.60	
市级	13、武汉车都供水实业有限公司	06:51	06:51-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	1.05	0.90	
	14、军山街观阵岭 9 号	07:13	07:13-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.43	0.60	
	15、军山街檀军路龙湖社区	07:29	07:29-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.01	0.60	

市级	16、军山街海伦小镇营销中心	06:33	06:33-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.01	0.50	
	17、军山街蒲潭社区卫生计生服务站	10:14	10:14-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.03	0.50	
	18、军山街凤凰苑社区卫生计生服务站	10:38	10:38-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.07	0.60	
标准限值							1.0	15	无异味、异味	无	3	2≥末梢水 ≥0.05; 2≥出厂水 ≥0.3	