

武汉经开（汉南）生活饮用水 2025 年 5 月 4 日监测结果

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	游离氯 (mg/L)	
市级	1、长供沌口水厂	5:58	5:58-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	出厂水	<0.5	<5	无	无	1.13	0.90	
市级	2、珠山湖大道振华路 47 号	11:07	11:07-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.17	0.30	
	3、车城北路东风公司地铁站 J 出口卫生间	11:44	11:44-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.10	0.30	
	4、联城路 79 号	11:23	11:23-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.21	0.20	
	5、沌口水厂薛峰增压站	10:40	10:40-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.15	0.70	

	6、沌口街正街 11 号	6:12	6:12-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.09	0.20	
区级	7、武汉自来水发展有限公司	7:56	7:56-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	0.80	
区级	8、汉南区马影河大道碧桂园酒店	7:37	7:37-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.20	
	9、汉南区幸福村 294 号	8:11	8:11-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.50	
区级	10、汉南第二水厂	9:20	9:20-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	1.0	
区级	11、汉南区湘口街晨曦路 102 号	8:46	8:46-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.50	
	12、汉南区湘口街汉江村 89 栋 1 号	9:02	9:02-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.50	
市级	13、武汉车都供水实业有限公司	6:50	6:50-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	出厂水	<0.5	<5	无	无	1.11	0.80	
	14、军山街观阵岭 9 号	7:03	7:03-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.11	0.30	
	15、军山街檀军路龙湖社区	7:16	7:16-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.12	0.30	

市级	16、军山街海伦小镇营销中心	6:31	6:31-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.05	0.20	
	17、军山街蒲潭社区卫生计生服务站	10:01	10:01-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.12	0.40	
	18、军山街凤凰苑社区卫生计生服务站	10:18	10:18-15:00	武汉市疾病预防控制中心	15:30	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.14	0.30	
标准限值							1.0	15	无 异 臭、 异味	无	3	2≥末梢水 ≥0.05; 2≥出厂水 ≥0.3	